

天门市水利和湖泊局

天水利函〔2026〕48号

(B)

对市九届人大五次会议第77号建议的答复

刘勇、彭俊鹏、李显成、李少雄代表：

你们提出的市九届人大五次会议第77号《关于升级彭麻泵站解决抗旱问题建议》收悉。经认真研究办理。

我局高度重视，立即组织查阅历史资料并召开专题会议，就彭麻泵站当前无法有效向仙北长渠、中岭干渠提水的问题根源进行分析研判。经研究，现将有关情况回复如下：

一、关于低水位无法迅速提水及设备升级问题

自兴隆大坝建成后，汉江下游水位明显下降，导致天门、汉川等地部分抗旱泵站取水水位难以满足设计要求。彭麻泵站目前面临的问题，其主要根源在于外江水位持续偏低，单一升级泵站设备难以从根本上解决水源问题。中岭干渠水源则由引汉灌区天南长渠供给。仙北长渠主要依赖刘家河泵站高站供水，并辅以上游尾水补充。目前刘家河灌溉泵站更新改造工程已完成初步设计编制，工程总投资3416万元，4月份已将资金申请文件报送至水利部三峡工程司，已通过水利部初审。待资金到达后，力争在汛期结束的11月份进行动工，对刘家河泵站进行升级改造。

二、关于类似地区抗旱保供经验调研

针对 2022 年、2025 年等典型干旱年份暴露的供水问题，我局积极对接省防御处、农水处及市相关部门，共同研究干旱应对策略。综合多地经验，在易旱缺水地区，主要通过节水管理、工程蓄水（水库、湖泊、鱼塘）、实时保水和泵站提水等方式综合应对，单一工程措施难以完全保障供水安全。

三、关于加强部门协调与应急供水预案

麻洋镇灌溉水源以引汉灌区为主，彭麻泵站作为补充应急水源。2025 年，我局组织防御科、防御中心及沿江泵站等相关单位、科室会商，共同制定应急供水预案，以缓解麻洋镇在旱情期间的灌溉压力。

四、关于泵站改造升级与资金投入

近年来，已持续加大对彭麻泵站的维护投入：2024 年对变压器及供电线路进行了维护；2025 年对泵站设施进行了进一步保养；2026 年已将五处泵站共计 30 万元的维修养护资金纳入市级预算，持续保障设施正常运行。

五、关于成立专门工作小组推进改造

如彭麻泵站后续实施改造工程，我局将组建由水利工程建设管理中心、质监站、建设与监督科等相关单位、科室人员组成的工作专班，全程跟踪项目实施，确保工程进度与质量。

感谢对水利工作的关心与支持，我们将继续做好抗旱保障相关工作，积极应对干旱挑战。



主管领导姓名 陈耀华 联系电话 18907220310

经办人姓名 吕吉锋 联系电话 16608669913

抄送：市人大常委会办公室（16份）、市政府办公室（1份）