

# 天门市水利和湖泊局

天水利函〔2026〕38号

(A)

## 对市政协九届五次会议第95号提案的答复

向远委员：

您提出的关于农村饮用水主水管及阀门更新改造的建议收悉，现答复如下：

该建议实施后能切实改善马湾镇供水保障能力，有效提升供水水压，为此我局及时联系市国投集团一起与您见面沟通实施方案。目前我局已协调市国投集团对马湾镇全域供水管网及阀门设施进行全覆盖排查，并启动了邹湾村、南闸村、金滩村等重点村组供水管网改造；同步在全镇范围内加装DN100及以上规格分段阀门，配套建设标准化闸阀井。同时，督促宏泽水务公司严格执行《供水设施维修养护规定》《供水管网巡查方案》《设备检修管理制度》等规定，通过明确专人负责、划分责任片区，常态化开展供水管网日常巡查、设施设备养护检修等工作，提升供水服务质量。

天门市水利和湖泊局

2026年9月8日

主管领导姓名 彭道洲

联系电话 13972181517

经办人姓名 刘 力

联系电话 18672690653

抄送: 市政府办公室(1份)、政协天门市委办公室(5份)