此件主动公开

天门市水利和湖泊局

天水利函〔2026〕45号

(B)

对市政协九届五次会议第147号提案的答复

樊晶晶委员：

您提出的关于提高我市用水安全的提案收悉，现答复如下：

该提案围绕提升用水安全，从更新水处理设备、清洗消毒储水设施、城镇管网清洗、强化水源地管控等四个方面提出建议，能切实提高我市饮水安全保障能力。为此我局联合市住更局与市生态环境局、市国投集团一起与您见面，沟通全市安全饮水保障问题：**一是**已将城区176个小区（281套）老旧二次供水设施进行更新改造纳入市住更局城区老旧管网进行更新改造计划；**二是**督促供水单位常态化开展供水管网排污、巡查和养护工作，严格落实出厂水日检制度，实时监控水质指标，及时排查整治管网隐患，保障输水环节水质安全、供水稳定。**三是**根据省厅《关于加强农村供水工程水质检测工作的通知》和省水利、省疾控《关于建立农村饮用水水质检测监测工作部门协作和信息共享机制的通知》，制定了年度农村供水水质巡检抽检计划，规范水利、卫健、生态环保三个部门巡检抽检频次、水质检测指标等要求，健全我市农村供水水质监测机制。**四是**加强水源巡检管控。督促供水单位落实水源地每日巡查制度，建

立巡检台账、压实岗位职责，及时修复破损防护设施。同时，在水源地上游1000米、下游100米设置防护网，沿线布设监控设备，构建人防、技防相结合的防护体系，有效防范水源污染风险。

天门市水利和湖泊局

2026年9月8日

主管领导姓名 彭道洲 联系电话 13972181517

经办人姓名 刘 力 联系电话 18672690653

抄送：市政府办公室（1份）、政协天门市委办公室（5份）